

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексей-Никольское» Уссурийского городского округа, в лице
директора Князьковой Елизаветы Александровны*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 30 января 2020 года № 15 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.02.2020 года по 26.02.2020 года проведена плановая / выездная проверка:

Заместитель главного государственного инспектора Уссурийского городского округа по пожарному надзору Снигирев Алексей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Алексей-Никольское» Уссурийского городского округа, с.Алексей-Никольское, ул. Советов 31
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Князьковой Елизаветой Александровной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Кабельные линии пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям (здание школы)	Ст. 82 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 (ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325), ГОСТ 31565-2012 раздел 5.6.,	28.01.2021	
2	К зданию школы не обеспечен подъезд со всех сторон (территория)	СП 4.13130.2013 раздел 8 п. 8.1	28.01.2021	
3	Стены кабинетов и потолки отделаны облицовочными материалами класса материала выше КМ1 (кабинет дистанционного	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" табл. № 28	27.05.2020	

	обучения, учительская, кабинет где установлены контрольные приборы, столовая)(школа)	ст. 134		
4	Дошкольное отделение (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.) не отделено от помещений школы (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) в самостоятельный пожарный отсек (школа)	СП 2.13130.2012 п.4.7; СП 4.13130.2013 п. 5.2.1, п. 5.2.2. п.5.2.4	28.04 2021	
5	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее чем 150 мм.(перед входом в спорт зал. на входе в школу)	СП 3.13130.2009 п.4.4.	27.05, 2020	
6	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м. (датчики №№ 1.69, 1.66, 1.49, 1.65, 1.54, склад, овощехранилище, 1.39, 1.37, 1.36, 1.71, 1.73., кабинет химии)	СП 5.13130.2009 п.13.3.6	27.05, 2020	
7	Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в здании не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.(школа (несоответствие речевых оповещателей (коридор 2-го этажа) ипр в кабинете директора, звукового оповещения в коридоре 2-го этажа)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	28.04. 2021	
8	Двери в лестничных клетках, не имеют уплотнений в притворах (лестничные клетки).	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	28.04. 2021	
9	Ширина эвакуационных выходов в зданиях школы менее 1,2 метра (2,1 этажи - 2-ой этаж 1,10 см, дверь в старшей лестнице 1,06 см, 0,69 см выход из обеденного зала, выход из группы где спят дети, дверь где группа) (школа)	СП 1.13130.2009 п.8.1.12	28.04. 2021	
10	Проступи лестницы 3-го типа не соответствуют ширине 25 см. и более, уклон лестницы менее 1 к 1. (лестница 3-го типа)	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	28.04 2021	
11	На путях эвакуации устроены дополнительные устройства препятствующие свободной эвакуации (труба отопления по полу) (старшая лестничная клетка)	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 под а)	28.04. 2021	
12	Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	28.04 2021	

	<i>обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. (школа).</i>			
13	<i>В местах, где имеется опасность механического повреждения на извещателях (линейные), не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (спорт зал).</i>	СП 5.13130.2009 п.13.3.13	27.05 2020	
14	<i>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки потолков в общих коридорах, холлах и фойе (деревянный потолок крыльцо).</i>	СП 1.13130.2009 п. 4.3.2, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	28.05 2021	
15	<i>В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение (школа)</i>	Правила противопожарного режима в РФ п. 43, СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. п. 7.6 п. 7.6.3. п.7.6.8,	28.05 2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного
инспектора Уссурийского городского округа по
пожарному надзору


Снигирев Алексей Сергеевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 26 " 02 2020 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)
" 26 " 02 2020 г.

Директор Князькова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору